

УЗГОДЖЕНО  
Перший заступник  
Ізмаїльського  
міського голови  
Ізмаїльського району  
Одеської області

Роман ПЕРВУШИН

2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор  
КП «ТМ ПІДПРИЄМСТВО  
ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

Олександр НАЗАРЕНКО

2024 року

ТАБЛИЦЯ

температур на прямій і зворотній лінії теплоносія  
котельні КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»  
в залежності від температури зовнішнього повітря  
для опалювального періоду 2024-2025 років

Температура зовнішнього повітря °С	Температура теплоносія		Примітка
	на прямій лінії	на зворотній лінії	
+10	38,6 <sup>0</sup>	32,5 <sup>0</sup>	
+9	40,7 <sup>0</sup>	33,9 <sup>0</sup>	
+8	42,8 <sup>0</sup>	35,2 <sup>0</sup>	
+7	44,8 <sup>0</sup>	36,5 <sup>0</sup>	
+6	46,8 <sup>0</sup>	37,7 <sup>0</sup>	
+5	48,8 <sup>0</sup>	38,9 <sup>0</sup>	
+4	50,7 <sup>0</sup>	40,1 <sup>0</sup>	
+3	52,7 <sup>0</sup>	41,3 <sup>0</sup>	
+2	54,6 <sup>0</sup>	42,5 <sup>0</sup>	
+1	56,5 <sup>0</sup>	43,6 <sup>0</sup>	
0	58,4 <sup>0</sup>	44,7 <sup>0</sup>	
-1	60,2 <sup>0</sup>	45,8 <sup>0</sup>	
-2	62,1 <sup>0</sup>	46,9 <sup>0</sup>	
-3	63,9 <sup>0</sup>	48,0 <sup>0</sup>	
-4	65,7 <sup>0</sup>	49,1 <sup>0</sup>	
-5	67,5 <sup>0</sup>	50,1 <sup>0</sup>	
-6	69,3 <sup>0</sup>	51,2 <sup>0</sup>	
-7	71,1 <sup>0</sup>	52,2 <sup>0</sup>	
-8	72,9 <sup>0</sup>	53,2 <sup>0</sup>	
-9	74,6 <sup>0</sup>	54,2 <sup>0</sup>	
-10	76,4 <sup>0</sup>	55,2 <sup>0</sup>	
-11	78,1 <sup>0</sup>	56,2 <sup>0</sup>	
-12	79,9 <sup>0</sup>	57,1 <sup>0</sup>	
-13	81,6 <sup>0</sup>	58,1 <sup>0</sup>	
-14	83,3 <sup>0</sup>	59,1 <sup>0</sup>	
-15	85,0 <sup>0</sup>	60,0 <sup>0</sup>	

Головний інженер  
КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

Олег АБРАМЧЕНКО