

УЗГОДЖЕНО

Перший заступник

Ізмайльського

міського голови

Ізмайльського району

Одеської області

Роман ПЕРВУШИН

2025 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор

КП «ТМ

ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

Олександр НАЗАРЕНКО

2025 року

ТАБЛИЦЯ

температур на прямій і зворотній лінії теплоносія
котельні КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
в залежності від температури зовнішнього повітря
для опалювального періоду 2025-2026 років

Температура зовнішнього повітря °C	Температура теплоносія		Примітка
	на прямій лінії	на зворотній лінії	
+10	38,6 ⁰	32,5 ⁰	
+9	40,7 ⁰	33,9 ⁰	
+8	42,8 ⁰	35,2 ⁰	
+7	44,8 ⁰	36,5 ⁰	
+6	46,8 ⁰	37,7 ⁰	
+5	48,8 ⁰	38,9 ⁰	
+4	50,7 ⁰	40,1 ⁰	
+3	52,7 ⁰	41,3 ⁰	
+2	54,6 ⁰	42,5 ⁰	
+1	56,5 ⁰	43,6 ⁰	
0	58,4 ⁰	44,7 ⁰	
-1	60,2 ⁰	45,8 ⁰	
-2	62,1 ⁰	46,9 ⁰	
-3	63,9 ⁰	48,0 ⁰	
-4	65,7 ⁰	49,1 ⁰	
-5	67,5 ⁰	50,1 ⁰	
-6	69,3 ⁰	51,2 ⁰	
-7	71,1 ⁰	52,2 ⁰	
-8	72,9 ⁰	53,2 ⁰	
-9	74,6 ⁰	54,2 ⁰	
-10	76,4 ⁰	55,2 ⁰	
-11	78,1 ⁰	56,2 ⁰	
-12	79,9 ⁰	57,1 ⁰	
-13	81,6 ⁰	58,1 ⁰	
-14	83,3 ⁰	59,1 ⁰	
-15	85,0 ⁰	60,0 ⁰	



Головний інженер
КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

Олександр НАЗАРЕНКО

Олег АБРАМЧЕНКО