

**Тиск теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводі
по котельням КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
на опалювальний період 2025-2026 рр.**

№	Адреса котелень	Тиск теплоносія, кгс/см ²	
		в подавальному трубопроводі	у зворотному трубопроводі
1	вул. Клушина, 5-а	4,3	2,8
2	пр. Незалежності, 22-а	3,0	1,9
3	пр. Незалежності, 13-а	3,2	2,0
4	пр. Миру, 44	3,2	2,4
5	вул. Транспортників, 27	4,0	2,6
6	пр. Незалежності, 72-а	3,4	2,6
7	вул. Кишинівська, 93-в	3,1	1,8
8	вул. Весіння, 4-г	3,1	2,4
9	вул. Придунайська, 419-а	3,2	2,3
10	вул. Придунайська, 427-а	3,2	1,5
11	вул. Придунайська, 288-б	2,0	1,1
12	вул. Ізмаїльська, 8-а	3,3	2,2
13	вул. Грушевського Михайла, 2-б	2,6	1,9
14	вул. Хотинська, 52-а	2,5	1,0
15	вул. Свято-Нікольська, 10	3,0	2,0
16	пр. Незалежності, 52	3,2	1,7

Директор КП «ТМ
ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»



Олександр НАЗАРЕНКО