

**Виконання організаційно-технічних
заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів (заходів з енергозбереження)
по КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
за плановий період 2022-2023 р.р.**

№ п/п	Найменування заходів	Адреса об'єктів	Джерело фінансування
1	Встановлення лінії рециркуляції	Котельня вул. Придунайська, 427-а	КП «ТМ ІЗМАЇЛ ТЕПЛОКОМУН ЕНЕРГО»
2	Встановлення лінії рециркуляції	Котельня вул. Весіння, 4-г	-//-
3	Встановлення лінії рециркуляції	Котельня вул. Кишинівська, 93-в	-//-
4	Встановлення частотного перетворювача (45,0 кВт) на мережевих насосах №1, 2 - 1 шт.	Котельня вул. Транспортників, 27	-//-
5	Встановлення частотного перетворювача (7,5кВт) на мережевому насосі -1 шт.	Котельня вул. Кишинівська, 93-в	-//-
6	Встановлення частотного перетворювача (5,5кВт) на мережевих насосах №1, 2 - 1 шт.	Котельня вул. Михайла Грушевського, 2-б	-//-
7	Встановлення частотного перетворювача (7,5кВт) на мережевому насосі - 1 шт.	Котельня вул. Весіння, 4-г	-//-
8	Встановлення частотного перетворювача (15,5кВт) на мережевому насосі – 1 шт.	Котельня пр. Миру, 44	-//-
9	Встановлення частотного перетворювача (5,5кВт) на мережевому насосі – 1 шт.	Котельня пр. Незалежності, 13-а	-//-
10	Заміна електродвигуна на вентиляторі пальника котла №1 з потужністю 5,5 кВт на потужність 4 кВт - 1 шт.	Котельня пр. Незалежності, 22-а	-//-
11	Заміна насосу підживлення №2 типу КС12-50 потужністю 7,5 кВт на насос типу СМТ 400 потужністю 4,0 кВт	Котельня вул. Клущина, 5-а	-//-
12	Заміна насосу підживлення №2 типу 2К-6 потужністю 4 кВт на насос типу СМТ 100/61 потужністю 0,74 кВт	Котельня пр. Миру, 44	-//-
13	Заміна насосу підживлення №2 типу 2К-6 потужністю 3,0 кВт на насос типу СМТ 100/61 потужністю 0,74 кВт	Котельня вул. Придунайська, 427-а	-//-
14	Заміна насосу підживлення №2 типу 2К-6 потужністю 3,0 кВт на насос типу СМТ 100/61 потужністю 0,74 кВт	Котельня вул. Придунайська, 419-а	-//-
15	Заміна насосу підживлення №2 типу 2К-6 потужністю 3,0 кВт на насос типу СМТ 100/61 потужністю 0,74 кВт	Котельня вул. Весіння, 4-г	-//-
16	Заміна насосу підживлення типу 1,5К-6 потужністю 1,5 кВт на насос типу СМТ 100/61 потужністю 0,74 кВт	Котельня пр. Незалежності, 13-а	-//-
17	Заміна насосу підживлення типу 2К-6 потужністю 3,0 кВт на насос типу СМТ 100/61 потужністю 0,74 кВт	Котельня пр. Незалежності, 22-а	-//-
18	Заміна насосу підживлення потужністю 1,5 кВт на насос типу СМТ 100/61 потужністю 0,74 кВт	Котельня вул. Придунайська, 288-б	-//-

19	Заміна насосу підживлення типу 2К-6 потужністю 3,0 кВт на насос типу СМТ 100/61 потужністю 0,74 кВт	Котельня пр. Незалежності, 52	-//-
20	Заміна насоса підживлення потужністю 3,0 кВт на насос типу СМТ 100/61 потужністю 0,74 кВт	Котельня пр. Незалежності, 72-а	-//-
21	Заміна насоса підживлення потужністю 4,0 кВт на насос типу СМТ 100/61 потужністю 0,74 кВт	Котельня вул. Михайла Грушевського, 2-б	-//-